






VÝPIS PRVKŮ HROMOSVODU

Oprava fasády a střechy tělocvičny ZŠ Lidická

Základní škola
Lidická 31/18, Bílina 418 01

Teplice
05/2017

VÝPIS PRVKŮ HROMOSVODU			ks/délka celkem
Ozn.	Schéma, rozměry	Popis	
H1		DRÁT UZEMNĚNÍ – MATERIÁL AlMgSi – Ø8 mm	cca 180 m
H2		DRÁT UZEMNĚNÍ – MATERIÁL FeZn – Ø10mm	cca 20 m
H3		ZEMNÍ DESKA S NAVAŘOVANOU ZEMNÍ PÁSKOU – MATERIÁL FeZn – DESKA 2000x250mm	6 ks
H4		JÍMACÍ TYČ – MATERIÁL FeZn – BARVA – ČERVENÁ, RAL 3016 – PŘESAHOVÁNÍ NAD VĚŽIČKU MIN. 2000mm	1 ks
H5		OCHRANNÝ ÚHELNÍK – MATERIÁL FeZn – BARVA – ČERVENÁ, RAL 3016 – VÁLCOVANÝ PROFIL L30x30x3 mm – DÉLKA 1200 mm – OZNAČENÍ SSVODU A OČÍSLOVÁNÍ	3 ks

POZNÁMKY

- SOUČÁSTÍ HROMOSVODU JSOU I VEŠKERÉ SPOJKY, ZKUŠEBNÍ SVORKY, OZNAČENÍ, OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ A VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ ÚCHYTÝ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A DÉLKY JSOU BEZ SPOJŮ A JEDNOTLIVÝCH NAPOJENÍ ODBOČEK