



M 1:20



M 1:20



③ Ø10, dl. 570 mm, ks

④ Ø10, dl. 1 854 mm, ks

⑤ Ø10, dl. 1 433 mm, ks

Výkaz výztuže

Poznámky:

Pro vázanou výztuž jako vzorový úsek použit DC5. Plocha sítí spočtena na celou plochu s koef. sklonu.

Hmotnost oceli spočítána na celou délku stavby.

Množství stítí uvedeno bez přesahů, zohledněno v rozpočtu.

Pozn.:

Pruty č. 1 dle potřeby na stavbě upravit do bednění.

KARI 8/100/100 bez přesahů.

Stykování min. 50 profilů přesahem, mimo místa největších momentů, tj. mimo kotvy a střed DC.

Beton: C 30/37 - XF4

Ocel: B500B

Krytí: min. 50 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....21/361

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....28.2.2023.....(3)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

Výkres výztuže

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.