

## Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

-----  
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina  
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
osoba oprávněná jednat: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

## „Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“

### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina  
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
Jednající: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>  
Kontaktní osoba: Radek Bečvařík  
Tel.: +420 607 806 737  
E-mail: [becvarik@hnsp.cz](mailto:becvarik@hnsp.cz)

### 2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek  
Sídlo: Dřínovská 4582, 43004 Chomutov  
IČ: 22815872  
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová  
Tel.: +420 736446887  
Email: [ivana@merhoutova.cz](mailto:ivana@merhoutova.cz)

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel NEBUDE prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

## Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

### Dotaz č. 8 ze dne 28.08.2024

#### Dotaz č. 8.1

Ve výkazu výměr v záložce „01 1.1 Pol“ se nachází položka č. 196:

196	764001	Oplechování VZT potrubí z Al lakovaného plechu	kpl	1,00000
-----	--------	--	-----	---------

Žádáme o upřesnění této položky. Uvedení správné měrné jednotky, počet měrných jednotek a bližší specifikaci použitého materiálu.

**„Komplet (kpl) či sada nebo soubor však nejsou považovány za měrnou jednotku. Dle § 3 vyhl. č. 169/2016 Sb. „Soupis prací stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky“, přičemž dle § 6 vyhlášky musí soupis prací obsahovat mimo jiné i konkrétní množství a měrnou jednotku dané položky (práce/dodávky/služby). Přiřadí zadavatel k příslušným položkám konkrétní měrné jednotky?**

Podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platí ustanovení § 6, kde je mimo jiné uvedeno, že položka soupisu stavebních prací musí obsahovat pořadové číslo položky, označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita a kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita atd. Právní předpis tedy předpokládá, že ne každá položka musí mít zatřídění dle cenové soustavy, tj. že může být použita položka vlastní (dříve označovaná jako R-položka). Přitom vyhláška nijak neomezuje rozsah takových R-položek. Kombinace s jednou cenovou soustavou (tedy použit položek z cenové soustavy a R-položek) je možná bez omezení. **Základní podmínkou však je, aby R-položky byly řádně a srozumitelně popsány, aby nevznikly pochybnosti o jejich obsahu.**

Položka soupisu prací musí obsahovat:

- pořadové číslo položky
- označení cenové soustavy podle § 11 - číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídít)
- kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita
- dostatečný popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací (dodávky nebo služby) – položka nemá obsahovat obchodní názvy materiálů (výrobků)
- měrnou jednotku
- množství
- výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný“

#### Dotaz č. 8.2

Ve výkazu výměr v záložce „Seznam strojů a zařízení“ v části „M.Č. 0.35 – Úklid“ se nachází položka č.2,

2	Police na úklidové prostředky	1
---	-------------------------------	---

u které je v poznámce uvedeno „dodávka stavby“.

Ve výkazu výměr však tato položka nikde jinde nefiguruje. Žádáme o upřesnění.

#### Dotaz č. 8.3

Ve výkazu výměr v záložce „Seznam strojů a zařízení“ v části „M. Č. 0.39 - Varna“ se nachází položka bez čísla (excel řádek 137),

Zpracování vývodových plánů, koordinace, doprava, montáž, výchozí revize, zaučení obsluhy, kuchařský trénink	1
--	---

u které je v poznámce uvedeno „Demontáž stávajícího zařízení, uložení zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci, likvidace nepoužitelného vybavení - STAVBA“.

Ve výkazu výměr však tato položka nikde jinde nefiguruje. Žádáme o upřesnění.

### **Odpověď k dotazu č. 8**

Ad 8.1: Jedná se o položku „KS“ v tabulce ostatních výrobků. Položka obsahuje úpravu / opravu oplechování na fasádě po napojení nového vnitřního VZT potrubí na stávající vnější potrubí na fasádě (poloha viz pohled D.1.1.11). Předpokládaný rozsah – cca 2 m<sup>2</sup>. Materiál a barva nového oplechování bude dtto jako u stávajícího oplechování, předpokládá se z eloxovaného hliníku 1,2 mm (nutno ověřit).

Popis položky doplněn do výkazu výměr.

Ad 8.2: Jedná se o regál s kovovou konstrukcí, police bílá laminovaná dřevotříska 12 mm, ohraněná ABS hranou ze všech stran.

- výška regálu 180 cm
- rozměry police 45 x 75 cm
- počet polic: 5
- police nastavitelné v krocích po 3,5 cm, tloušťka laminované bílé desky 12 mm
- zatížení na polici - 175 kg
- zatížení regálu - 875 kg
- kovové díly opatřeny vypalovací práškovou barvou
- barva: bílá RAL9003

položka doplněna do výkazu výměr v záložce 01 1.1 Pol, v dílu 789 – vybavení a zařízení interiéru

Ad 8.3: Položce (excel řádek 137) doplněno číslo 52, zrušena poznámka, obsah poznámky doplněn ve výkazu výměr v záložce „Seznam strojů a zařízení“ v části „M. Č. 0.39 - Varna“ jako samostatná položka č. 53.

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel NEBUDE prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Přílohy této dodatečné informace:

- aktualizovaná příloha ZD č. 3 – Výkaz výměr pro stavební práce a dodávky

V Bílině dne 30. 08. 2024

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka