



- naznačení jímací tyče
- vyznačení ochranného prostoru od jímáčů umístěných na komíně
- vyznačení ochranného prostoru od jímáčů umístěných na hřebenovém vedení
- vyznačení ochranného prostoru od hřebenového vedení

Soustava : TN-S, 3+PE+N ~, 50s-1, 230/400V  
Ochrana : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Prostředí : Stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Název akce  
**PD na obnovu střech objektů bývalého areálu  
pivovaru čp. 228 v Bílině - II**

Lokalita  
Bílina  
p.č.: 784/1, k.ú. 604208 Bílina

Investor  
**Město Bílina**  
Brežanská 50/4  
415 01 Bílina  
IČ: 00266230

Stupeň dokumentace  
Dokumentace pro provedení stavby

Část dokumentace  
**D.1.4. Vnější ochrana před bleskem**

Číslo stavby části D.1.4  
**48/2024**

Číslo výkresu  
**48.24-04**

Název výkresu  
**Řezy ochranným prostorem**

Generální projektant  
**FAPAL s.r.o.**  
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice  
IČ: 06083927

**FAPAL**  
Projektování a statická kancelář

HIP  
Ing. Pavel Veverka

Projektant části

**Petr Semilský**  
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV  
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63  
IČ: 69372659, ČKAIT: 0014264  
email: semilsky@seznam.cz  
tel.: 602 693 126

Zodpovědný projektant  
**Petr Semilský**

Vypracoval

**Petr Semilský**  
PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV  
Kamýk n.Vlt. 222, 262 63  
IČ: 69372659, ČKAIT: 0014264  
email: semilsky@seznam.cz  
tel.: 602 693 126

Paré

Petr  
Semilský  
2024.08.30  
10:23:47  
+02'00'