

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 29.08.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00019 / 08/036, čp.1

**Projektant/montážní firma:**

Společnost: PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV


Název: PETR SEMILSKÝ, IČ: 693 72 126

Ulice: Kamýk n.Vlt. čp.222

PSČ: 262 63

Telefon: 602 693 126

čp.1-staveb.materiály



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

**Zákazník/objednatel:**

Číslo zákazníka: 00019

Jméno: Město Bílina

Ulice: Břežanská 50/4

PSČ: CZ-415 01-Bílina

**Údaje pro výpočet:**

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

km - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

## Projekt:

Číslo projektu: 08/036, čp.1

Název projektu:

Ulice: Litoměřická čp. 1

PSČ: CZ-415 01-Bílina