



- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD
  - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
  - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
  - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
  - STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:
- A1 - A3  
STOŽÁR KUŽELOVÝ SKU 80/50/3 LAKOVANÝ, BARVA RAL 7012  
SVÍTIDLO LED DLE VÝPOČTU OSVĚTLENOSTI 2700°K, 16,2 W  
SVORKOVNICE JEDNOPOJISTKOVÁ V KRITÍ IP 43
  - KABEL CYKY-J 5 x 10,  
V TR, PE DN 63  
FeZn pr. 10 mm V CELÉ DÉLCE TRASY VO

POZNÁMKA:

1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU PROTOKOLÁRNĚ VYTÝČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
2. VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ  
3. KABELOVÁ RÝHA BUDE MÍT ROZMĚRY 35/80 CM  
4. V BLÍZKOSTI STROMŮ BUDE TRASA KABELŮ PROVEDENA PROTILAKY  
5. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ DLE PŘÍLOHY Č. 3 VYHLÁŠKY Č. 131/2024 Sb

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA - NN : 1PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN-C DO 1000V,  
- DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.  
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3  
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41  
OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Autorizovaný technik Michal Grimm	Vypracoval Ing. Marie Krejčí	Kontroloval Michal Grimm	Ing. Marie Krejčí Telčická 473/57, 664 47 Svitlice ČO: 15198763 tel.: 7336485911, email: kmgmarie@gmail.com	
Investor: Město Blina, Břežanská 50/4, 41831 Blina			Formát	6 A4
BÍLINA - NOVÉ VO LESNÍ CESTA Z PARKU KYSELKA DO UL. NA VÝSLUNÍ			Datum	07/2024
			Účel	POVOLENÍ STAVBY
			Čís. zak.	05/2024
SITUACE STAVBY			Měřítko 1:250	Čís.přílohy D 1.1.2.1