

Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Název zadavatele: Město Bílina
Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
osoba oprávněná jednat: Ing. Karel Matuška, starosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

„Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny“

Část č. 4 - Projekt a realizace výstavby FVE na střeše

ZŠ Aléská - Design & Build

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
Jednající: Ing. Radek Zenker, místostarosta města
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>
Kontaktní osoba pro část 1: Ing. Stanislav Salač
Tel.: +420 417 810 965
E-mail: salac@bilina.cz

2. Zástupce zadavatele

Název: A-Z Alliance, zapsaný spolek
Sídlo: Dřínovská 4582, 430 04 Chomutov
IČ: 22815872
Kontaktní osoba: Ivana Merhoutová
Tel.: +420 736446887
Email: ivana@merhoutova.cz

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

**Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Dotaz č. 4 ze dne 1. 12. 2025**

Dobrý den,

1. Žádáme o poskytnutí platných revizních zpráv bleskosvodů pro objekt ZŠ Alešská.

2. Žádáme o poskytnutí platných statických posudků objekt ZŠ Alešská.

Děkujeme za odpověď

Odpověď k dotazu č. 4

Ad 1/ Zásíláme platnou revizi soustavy ochrany před bleskem se závěrem „schopna bezpečného provozování ve smyslu ČSN EN 62 305 ed.2“

Ad 2/ Statický posudek není k dispozici. Dle bodu 5. ZD „Součástí projektové dokumentace bude také statické posouzení nosné konstrukce střechy a případné navržení úprav k posílení únosnosti střešní konstrukce“

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha ZŠ Aléská, 130_25(ROB)

Příloha ZŠ Aléská, 84_25 výchozí R

V Bílině dne 3. 12. 2025

Ing. Radek Zenker
místostarosta města Bílina