

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

## Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina

STUPEŇ:

### Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

#### D.1 STAVEBNÍ OBJEKT ODBORNÁ UČEBNA DÍLNY A TOALETY

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:





DATUM: REVIZE 2  
12-2023 01-2026

6700

NÁZEV VÝKRESU:

## SPECIFIKACE OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

projekt **Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina**  
stupeň Dokumentace pro provedení stavby  
objekt: **D.1. Odborná učebna dílny a toalety**  
část **6700 Specifikace osvětlovacích těles**

ozn.	počet	položka	popis	materiál a barva	foto
<b>S2</b>	24	přisazené stropní svítidlo	přisazené stropní LED svítidlo 32W, UGR <19, 4004lm, 125lm/W, 4000K, IP20 rozměry min. 1200x306x47mm, CRI80, prismatický optický difuzor	alu, bílá prášková barva	
<b>S2_N</b>	2	přisazené stropní svítidlo nouzové	přisazené stropní LED svítidlo 32W, UGR <19, 4004lm, 125lm/W, 4000K, IP20 rozměry min. 1200x306x47mm, CRI80, prismatický optický difuzor, s nouzovým modulem 1hodina	alu, bílá prášková barva	
<b>S3</b>	2	přisazené stropní svítidlo	přisazené svítidlo LED 16W, 4000K 2000lm, 125lm/W, svítidlo v krytí IP20, elektronický předřadník se stálým výstupem. S asymetrickou vyzářovací charakteristikou, speciálně navrženo s PMMA čočkou a reflektorem pro homogenní osvětlení černé a bílé tabule. Elektrická Třída ochrany I. Minimální rozměr 1200x306x47mm	šedý polykarbonát, PMMA difuzor	
<b>S6</b>	7	kruhové podhledové svítidlo	podhledové stropní svítidlo LED 2000lm, 100lm/W, 20W, opálový PMMA, rozměry min. Ø250x79mm, IP 44, 4000K	bílý polykarbonát, opálový difuzor	
<b>N1</b>	4	nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem	difuzor: opalizované plexisklo (PL), UV stabilní základna: bílý polykarbonát, rozměry min. 337/189/57, autonomnost 1h, krytí IP44,		