

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

## Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina

ADRESA STAVBY:

Aléská č.p.270 Bílina 418 01

parc. č. 336/44, kat. území Bílina 604208, obec Bílina 567451

INVESTOR:

### město Bílina

Břežánská 50/4 Bílina 418 31

tel: +420 607 217 364 email: becvarik@bilina.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

### Jan Foist

Tř. E. Beneše 1560, 500 12 Hradec Králové

tel.: +420 728 571 926 email: foist@seznam.cz

STUPEŇ:

## Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

### D.1. Dokumentace stavebního objektu odborná učebna dílny a toalety

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL:

Jan Foist

MĚŘÍTKO:

--

DATUM:

12-2023

ČÍSLO VÝKRESU:

03

NÁZEV VÝKRESU:

## Specifikace zařízení

pč	kód	popis	m.j.	množ.	cena/m.j.	dodávka	montáž
		<b>Zařízení č. 2</b>					
1	751.R.001	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	2	0		0
2	429.R.001	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou a nízkoodporovou podtlakovou klapkou - (Vo=80 - 105m3/h, Apc=26-32Pa, Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), ø napojení 118mm 2*1 Poz.č. 2.01	ks	2	0	0	
3	751.R.002	Montáž plastové žaluziové mřížky pr. 125mm	ks	2	0		0
4	429.R.002	Plastová žaluziová výfuková mřížka pr. 125mm 2*1 Poz.č. 2.02	ks	2	0	0	
5	751.R.003	Montáž stěnové mřížky 425x125mm	ks	2	0		0
6	429.R.003	Stěnová mřížka hliníková uzavřená 425x125mm s roztrečí lamel 20mm 2*1 Poz.č. 2.03	ks	2	0	0	
7	751.R.004	Montáž celopozinkovaného kruhového potrubí	m2	2	0		0
8	429.R.004	Celopozinkované kruhové potrubí sk. I - 120311 2*1 Poz.č. 2.04	m2	2	0	0	
		<b>Zařízení č. 2 - celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>REKAPITULACE VZD-</b>					
		Zařízení č.2 - celkem				0	0
		Součet				0	0
		Mimostaveništní doprava	ks	1		0	
		Přesun hmot	ks	1			0
		Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	3	0		0
		Stavební přípomoc	hod	4	0		0
		<b>Vzduchotechnika - celkem [Kč]</b>					<b>0</b>