



Váš dopis zn.:  
ze dne: 23.8.2017  
Naše značka: O17610235098/ÚTPČMO/Hw  
Č. složky 612059908  
Vyřizuje: Zora Halowová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 10.10.2017

Ing. arch. Jan Heller  
Zelená 400/6  
Hradec Králové  
500 04

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	<b>Bílina, ZŠ Za Chlumem, Odborná učebna a bezbariérové řešení školy</b>
Účel vyjádření:	<b>předložená dokumentace - DSP a změny DSP</b>
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Bílina
	Část obce, ulice, č.p.: Sídliště Za Chlumem, č.p. 824
	Katastrální území, parcelní číslo: Bílina, p.p.č. 1636/272, (zájmové území vymezeno žadatelem graficky)
Žadatel:	Ing. arch. Jan Heller
Adresa, tel., e-mail	Zelená 400/6 Hradec Králové, 500 04 tel: 724590067 e-mail: <a href="mailto:heller@heller-architekti.cz">heller@heller-architekti.cz</a>
Investor:	Město Bílina
Projektant:	Ing. arch. Jan Heller
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

**Popis navrženého řešení:**

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy Základní školy Za Chlumem, zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy včetně interiérového vybavení učebny přírodovědných předmětů a přilehlého kabinetu, vytvoření záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvoření bezbariérové záchodové kabiny a instalaci svislé schodišťové plošiny v 1.NP. Dále je navržena stavební úprava vstupu na školní hřiště spočívající ve výměně vstupních dveří, úpravě terénních stupňů a chodníku zabezpečující bezbariérový přístup na školní hřiště.

**Úprava terénních schodů a chodníku zabezpečující bezbariérový přístup na školní hřiště**

Venkovní plastové dveře spolu se zárubní budou odstraněny a nahrazeny dveřmi šířky 1600mm s dvoukřídlými dveřmi dělenými v poměru 1000mm a 600mm s vodorovným madlem. Pro zajištění  
Typ 3

strana 1 / 3

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: +420 601 267 267 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

bezbariérového přístupu na hřiště, které je o přibližně 1,0m výše než úroveň 1.NP budovy, bude provedena úprava stávajících terénních schodů a bude zřízen chodník šířky 1500mm se stoupáním maximálně 1:12 splňující požadavky pro bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pod chodníkem v místě původního betonového žlabu bude provedena propustka z PE roury DN250 pro odvod srážkových vod. Dojde k navýšení krytí kanalizační stoky o max. 500mm a vodovodního potrubí o max. 350mm. Chodník je tvořen vysoce pevnostní dvouvrstvou vibrolisovanou bet. dlažbou tl. 0,06m skladebného rozměru 0,2x 0,1m na kladecí vrstvě a podkladním štěrkovým loži tl. 0,25m, fr. 0-34, 0-63mm. Hrany jsou ukončeny betonovým obrubníkem. Terénní schody bude tvořit betonová obruba 0,15x0,31x1,0m (schodnicový betonový prvek) kladená do bet. lože C16/20 tl. 0,15m s opěrou. Mezi obruby bude provedeno štěrkové lože tl. 0,25m, fr. 0-32, 0-63mm, a do kladecí vrstvy bude dlážděna vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná bet. dlažba tl. 0,06m skladebného rozměru 0,2x 0,1m. Terén bude finálně dorovnan včetně osevu travním semenem.

**S vydáním územního souhlasu / stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby – e-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodu. V ochranném pásmu, mimo zpevněné plochy komunikace, nebude použít těžká technika.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Provoz Teplice: provoz vodovodů – Miloš Klemsa – tel.: 606 606 320, provoz kanalizací - Robert Maule – tel.: 776 827 336

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.



Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Zora Halowová  
*referent technickoprovozní činnosti*

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
413

Příloha: ---