

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07.12.2021

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“

Zadavatel: **Město Bílina, IČ: 00266230**

Vážení účastníci zadávacího řízení, zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem **„Stavební úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina“** si dovoluje zveřejnit doplňující informaci k výzvě.

Dotazy:

1. *Žádáme o přesné stanovení požadavků (počet a rozmístění požárních čidel, kabeláž, EPS, vyjádření HZS, panikové kování atd.) a specifikaci pohonu na otevírání dveří O1 (pol. č. 88). Ve výpisu prvků je označením O1 je specifikováno hliníkové okno, takže podle zadání toto nelze ocenit.*
2. *Žádáme o přesné stanovení požadavků na prosklený podhled (pol. č. 73) – sklo bezpečnostní nebo lepené, průsvitnost atd. Ve výpočtu osvětlení, na který se položka č. 73 odvolává, tyto požadavky nejsou specifikovány.*
3. *Dle zadání se mají přesklít a repasovat 2 ks světlíků, ale bohužel k tomuto postupu není projektová dokumentace (dále jen "PD"). Není znám systém původních světlíků – nosné profily, zasklívací profily, těsnění, tloušťka skla, rozměry jednotlivých tabulí skla atd. Výrobci světlíků bez těchto informací nemohou požadované práce ocenit. Žádáme o zveřejnění dodavatele původních světlíků nebo doplnění PD o výkresy zasklení.*
4. *Ve výkazu výměr (dále jen "VV") jsou pol. č. 190 a 191 - protipožární dveře. Ve výpisu prvků tyto nejsou uvedeny. Žádáme o doplnění výpisu prvků nebo odstranění těchto položek z VV.*

Odpovědi:

1. Vše dle požárně bezpečnostního řešení a výkazu výměr. Tento pohon měl být dle původního řešení na nových vstupních dveřích (označených O1), které se ale z investičních důvodů nebudou realizovat. Dveře zůstanou stávající. Položka je z výkazu výměr vypuštěna.
Ano, v PD je pod číslem O1 hliníkové okno = položka č. 121 ve výkazu výměr.
2. Jedná se o bezpečnostní sklo čiré.
3. Jelikož původní dokumentace není k dispozici a stávající stav není úplně nutný k celkové výměně původních skel, nebude se realizovat, pouze se provede vyčištění stávajících skel a přetěsnění v rámci této položky.
4. Položky č. 190 a 191 jsou platné. Protipožární dveře jsou součástí požárně technického řešení, přestože nejsou uvedeny ve výpisu prvků.

V Bílině, dne 09.12.2021

Podpis zadavatele:

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka